

Kurzbericht: Brand #im Gebäude#Keller



Einsatzart:	Brand
Alerting:	
Sirene	
Einsatzort:	Heigenbrücken / Frühlingsstraße
Alarmierung um:	2019-05-31 20:49:00
Einsatzleiter:	Tobias Dehniger
Mannschaft:	12

Eingesetzte Fahrzeuge: Heigenbrücken Mehrzweckfahrzeug Mittleres Löschfahrzeug 10/6 Sonderfahrzeug

Einsatzkräfte: Jakobsthal Heigenbrücken Waldaschaff Neuhütten

Durch eine Fehlfunktion einer Pelletheizung entstand ein Schmelbrand im Tagesvorratsbehälter der Heizung.

Durch einen montierten Rauchwarnmelder wurden die Bewohner rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und konnten sich selbstständig ins Freie begeben und die Feuerwehr rufen.